



1. REJESTRACJA - 8,13 m²
2. POKÓJ SOCJALNY- 5,38 m²
3. SZATNIA - 4,50 m²
4. POM. NA ODPADY MEDYCZNE I BRUDDOWNIK - 3,32 m²
5. GABINET KIEROWNIKA Z.D.Z. - 12,08 m²
6. GABINET LEKARSKI - 22,84 m²
7. GABINET LEKARSKI - 18,26 m²
8. GABINET GINEKOLOGICZNY - 14,40 m²
- 8a. POKÓJ BADAŃ GINEKOL. Z ŁAZIENKĄ - 14,40 m²
9. POCZEKALNIA - 33,80 m²
10. GABINET ZABIEGOWO-PRZYGOTOWAWCZY PUNKT SZCZEPIEŃ - 17,66 m²
11. GABINET PEDIATRYCZNY - 16,33 m²
12. W.C. OGÓLNE - 3,54 m²
13. W.C. PERSONELU - 2,58 m²
14. MAG. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I CZYSTEJ BIELIZNY - 3,85 m²
15. KOTŁOWNIA - 18,58 m²
16. MIEJSCE NA WÓZKI - 3,78 m²
17. POCZEKALNIA - 12,97 m²

OZNACZENIA

- A1 - Oprawa świetłówkowa NEPTUN 2x36W - AGA LIGHT
B1 - Oprawa świetłówkowa RUBIN CLEAN 4x18W PP SH - AGA LIGHT
B2 - Oprawa świetłówkowa RUBIN 4x18W PPAR - AGA LIGHT
C1 - Oprawa świetłówkowa AMETYST 2x24W IP65 - AGA LIGHT
C2 - Oprawa świetłówkowa AMETYST 18W IP65 - AGA LIGHT
D1 - Oprawa świetłówkowa LOIRE 2x9W IP65 - Thorn
E1 - Oprawa ośw. ewakuac. 3h. jednostr. CRUISER - AGA LIGHT
E2 - Oprawa ośw. ewakuac. 3h. dwustr. CRUISER - AGA LIGHT
F1 - Oprawa świetłówkowa BERYL N 2x26W IP44 - AGA LIGHT
aw - oprawa z modulem ośw. awaryjnego
L.B. - lampa bakteriobójcza
W - wentylatory łazienkowe

UWAGI

1. Przewody układać zgodnie z opisem technicznym
2. Wykonać połączenia wyrównawcze i uziemiające
3. Sieć strukturalna kat. 5e, gniazda logiczne 2xRJ45

TN-S

OBIEKT TEMAT	MODERNIZACJA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHLEWISKACH		
ADRES	Chlewiska ul. Szkolna 4a dz. nr 955/1	Stadium P.B.	
TREŚĆ OPRAC.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
Projektow	Robert Nowak GP-III-7342/184/94 MAZ/IE/6231/02		Data 08.2010
Sprawdził			Skala 1:100
			rys. 1